



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00294/21

Серия **RU** № **0318734**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ». Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОДИНЦОВО, СЕЛО АКУЛОВО, УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 529. Основной государственный регистрационный номер: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Адрес электронной почты: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ». Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОДИНЦОВО, СЕЛО АКУЛОВО, УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 529. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143002, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОДИНЦОВО, СЕЛО АКУЛОВО, УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 1, ЛИТЕР Н. Основной государственный регистрационный номер: 1027739654700.

ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные автоматические рулонные (противопожарная штора) марки «DoorHan», модели «ДНСРР», с полотном, выполненным из внешних слоев кремнеземной ткани, толщиной не менее 0,55 мм, поверхностной плотностью не менее 630 г/м² и внутренним слоем на основе кремнеземного мата толщиной 6 мм, плотностью не менее 150 кг/м³; общей толщиной полотна не менее 7,1 мм, со стальными направляющими толщиной не менее 1,2 мм, выпускаемый в соответствии с ТУ 5284-001-18897806-2016 «Ворота металлические противопожарные и противодымные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-351/05-2021 от 21.05.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 412-СС/05-2021 от 06.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EI60. Условия хранения: согласно требованиям ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок службы - не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.05.2021 **ПО** 20.05.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)