



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00451

№ ПС 008726

Срок действия с 12.10.2023 г. по 11.10.2028 г.

ОКПД2 25.11.23

код ЕКПС

код ТН ВЭД

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом».  
Адрес: 143002, Московская область, город Одинцово, село Акулово, Новая ул.,  
д. 120 стр. 1, офис 529. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом».  
Адрес: 143002, Московская область, город Одинцово, село Акулово, Новая ул.,  
д. 120 стр. 1, офис 529. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Адрес  
производства: 143002, Московская область, город Одинцово, село Акулово,  
Новая ул., д. 120 стр. 1

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,  
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.  
e-mail: pozexpert77@gmail.com.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Сэндвич-панели трёхслойные теплоизоляционные «ДорХан» типа ПТПК,  
выпускаемые по ТУ 25.11.23-006-18897806-2023. Состав: (Смотри  
приложение №1 на бланке № ПС005307). Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20  
(Смотри приложение №1 на бланке № ПС005307).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 1009/ТП-23, 1010/ТП-23 от  
10.10.2023 г., Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ»,  
аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2025 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-006-18897806-2023.  
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №  
РОСС RU M2570.04РХМ0/СС.00053-22 от 19.04.2022 по  
19.04.2025 выдан АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»,  
регистрационный номер RA.RU.11АЖ01.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00451

№ ПС 005307

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2	Описание продукции	Подтверждение требованиям национального стандарта
25.11.23	Сэндвич-панели трёхслойные теплоизоляционные «ДорХан» толщиной от 40 мм, облицованные металлическими листами толщиной от 0,37 мм и утеплителем из пенополиизоцианурата, плотностью не менее 38 кг/м <sup>3</sup>	Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г2, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044 п. 4.18 – Д3, группа токсичности по ГОСТ 12.1.044 п. 4.20 – Т2
25.11.23	Сэндвич-панели трёхслойные теплоизоляционные «ДорХан», толщиной от 40 мм, облицованные металлическими листами толщиной от 0,37 мм и утеплителем из пенополиуретана, плотностью не менее 38 кг/м <sup>3</sup>	Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г3, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044 п. 4.18 – Д3, группа токсичности по ГОСТ 12.1.044 п. 4.20 – Т2

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

